

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

ул. Октябрьская, 178 с. Идринское
Идринский район, Красноярский край

662680/ тел.: 22-9-29

ОГРН 1022400747907

ИНН/КПП 2414003017/241401001

e-mail: idrinskaidra2@yandex.ru

16.08.2024г.

№ 382

Главному государственному санитарному
врачу по г.Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,
Краснотуранскому, Курагинскому и
Шушенским районам
Л.А.Лазаревой

Уважаемая Лариса Алексеевна!

Направляем в Ваш адрес отчет об исполнении предписания №9957 от
16.06.2024г

№ п/п	Наименование пунктов предписания	Отчет о выполнении
1	П.2.7.4. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выразившееся в отсутствии вытяжной вентиляции в мастерских (технология, столярная мастерская), где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли	Не выполнен
2	П.2.6.1., п.2.6.3, п.2.6.5. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выраженные в отсутствии подведения горячей воды через смесители в туалетах учеников на 1,2, 3 этажах	Не выполнен
3	П.2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выраженные в наличии дефектов полов (сколы плитки, отсутствие плитки в коридорах 1 и 2 этажей, сколы и трещины покрытия межэтажных лестничных пролетов, полы выстелены ДВП с большими зазорами в стыках между плитами на 2 и 3 этажах), что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию	Не выполнен
4	П.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выраженный в наличии дефектов потолков и стен (сколы краски, трещины, обои на стенах в помещениях: коридор 1 и 3 этажа, кабинеты 1 этажа (№1-18), кабинеты 2 этажа (№10-17,19), кабинеты 3 этажа (№20-29), что не позволяет проводить влажную уборку	Не выполнен
5	П.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-	Не выполнен

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выраженные в наличии следов поражения грибком (лестничные пролеты 1 этажа, стены коридора 1 этажа, граничащие с лестничными пролетами)	
---	--

Пояснения:

На основании полученного предписания №9957 от 16.06.23г МБОУ Идринская СОШ, в лице директора Кинякиной Т.И. было направлено ходатайство о содействии в выделении денежных средств в ООАР Идринского района (прилагается). Выявленные нарушения возможно устранить лишь проведением капитального ремонта школы. В настоящее время администрацией Идринского района заключен контракт с ООО «Инжиниринг» на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в МБОУ Идринская СОШ. В данное время проходит согласование планировочных решений, отделки потолков и стен.

Устранить выявленные нарушения представляется возможным до 1.09.2027г.

Директор



Т.И.Кинякина